

DECLARAȚIA DE CONFORMITATE
(pentru agremente tehnice în construcții)

Nr. 81/15.01.2024

1. Cod unic de identificare al produsului-tip: StyroKleber

2. Tipul, lotul sau numărul de serie sau orice alt element care permite identificarea produsului pentru construcții - dacă este cazul: Numărul lotului este inscripționat pe ambalaj .

3. Utilizarea sau utilizările preconizate ale produsului pentru construcții:

Lipirea plăcilor din polistiren expandat și pentru fixarea plasei de armare la realizarea sistemului termoizolant.

4. Numele, denumirea socială sau marca înregistrată și adresa de contact a fabricantului :

CEMIX HUNGARY Kft.

8210 Veszprem, Hazgyari ut nr.9, Ungaria
Tel:0036.88.590.500., fax: 0036.88.590.555

5. Numele și adresa de contact a reprezentantului autorizat:

CEMIX ROMANIA S.R.L.

550076 Sibiu, str. Săliște nr.2
Tel: 0269 206017, fax: 0269 206016

6. Conformitatea este demonstrată având ca referință:

AGREMENTUL TEHNIC ÎN CONSTRUCȚII NR. 002-04/1640-2023

7. Performanța produsului:

Caracteristici	Metoda de determinare	Valori de referință	Valori determinate
Aderența mortarului la beton	SR EN 1015-12:2016	> 0,5 N/mm ²	0,54 N/mm ²
Aderența mortarului la polistiren	SR EN 13494:2003	> 100 kPa	118 kPa
Densitatea aparentă a mortarului întărit	SR EN 1015-10:2002	-	1487 kg/m ³
Rezistența la încovoiere la 28 zile	SR EN 1015-11:2002	> 5 N/mm ²	5,51 N/mm ²
Rezistența la compresiune 28 zile	SR EN 1015-11:2002	> 15 N/mm ²	15,33 N/mm ²
Permeabilitatea la vapori de apă - viteza de transmisie a vaporilor de apă, V - factorul de rezistență la vapori de apă, μ	SR EN ISO 7783:2012	-	258,4 g/m ² 24h 7,0



Permeabilitatea la apă lichidă	SR EN 1062-3:2008	-	2,130 kg/m ² h ^{0,5}
Clasa de performanță privind reacția la foc	performanță nedeterminată		

8. Denumirea si adresa laboratoarelor care au efectuat încercările:

S.C. LABORATORUL CENTRAL S.A. - București, str. Barbu Văcărescu nr. 162, sector 2.

Această declarație de conformitate este emisă pe răspunderea exclusivă a fabricantului identificat la punctul 4.

Semnată pentru și în numele fabricantului de către:

Zsolt Halmágyi
director general
(numele și funcția)

Sibiu, 15.01.2024
(locul și data emiterii)



(semnătura)



Valori determinate	Valori de referință	Metoda de determinare	
0,24 N/mm ²	< 0,2 N/mm ²	SR EN 1012-12:2016	
128 kPa	> 100 kPa	SR EN 1349:2003	
1487 kg/m ³		SR EN 1012-10:2002	
2,21 N/mm ²	> 2 N/mm ²	SR EN 1012-11:2002	
12,32 N/mm ²	< 12 N/mm ²	SR EN 1012-11:2002	
1254 g/m ² h ^{0,5}		SR EN ISO 1783:2012	



Sediul social: 550076 Sibiu/România. str. Săliște, nr2
Adresa poștală: 550073 Sibiu/ România. str. Cristian, nr 38
Tel: 0269-206.017, Fax: 0269-206.016
www.cemix.ro, office@cemix.ro

C.U.I. 15544574 Atribute fiscal: RO
Nr. Reg. Comerțului J32/809/2003
Capital social: 849.000 lei

Cont: RO40BACX0000000035671250 RON
Unicredit, sucursala Sibiu